

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT7

Località

LODI- S.P. 25, km 2.8

Prof. da p.c.:

9.60 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	2
0,60	2
0,90	2
1,20	2
1,50	3
1,80	3
2,10	3
2,40	3
2,70	3
3,00	4
3,30	4
3,60	5
3,90	5
4,20	4
4,50	5
4,80	5
5,10	4
5,40	4
5,70	3
6,00	3
6,30	7
6,60	13
6,90	12
7,20	18
7,50	19
7,80	30
8,10	35
8,40	42
8,70	38
9,00	46
9,30	57
9,60	69
9,90	>100
10,20	
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

22 maggio 2012