

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT2

Località

LODI - S.P. 25. km 2.8

Prof. da p.c.:

12.00 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	2
0,60	4
0,90	5
1,20	6
1,50	8
1,80	15
2,10	8
2,40	5
2,70	5
3,00	5
3,30	4
3,60	9
3,90	34
4,20	32
4,50	28
4,80	4
5,10	7
5,40	7
5,70	5
6,00	9
6,30	22
6,60	22
6,90	17
7,20	23
7,50	10
7,80	10
8,10	10
8,40	20
8,70	6
9,00	14
9,30	17
9,60	19
9,90	18
10,20	27
10,50	16
10,80	8
11,10	11
11,40	12
11,70	14
12,00	12
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

23 maggio 2012