

Spett.le
PROVINCIA DI LODI
U.O. Tutela Ambientale
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

24 marzo 2026

ACS/PAD/OIR/EIO/2026/AG/cm

Centrale del Teleriscaldamento MASTER Lodi, via Pierre e Marie Curie
Centrale di cogenerazione presso Ospedale di Lodi, via Serravalle
Centrale di Teleriscaldamento di Lodi Ex Macello, via Vecchio Bersaglio

Dati annuali di esercizio riferiti all'anno 2025

Con riferimento all'impianto Centrale MASTER, Autorizzazione REDGE/828/2022 del 17/08/2022, prescrizione 11." di ricordare alla ditta Linea Green Spa che entro il 31 Marzo di ogni anno dovrà comunicare con riferimento all'anno solare precedente e per ciascun generatore: le ore di funzionamento, la quantità di gas naturale alimentata e la quantità di energia elettrica e termica prodotte"

si trasmettono i dati richiesti:

a) ore di funzionamento:

Apparecchiatura	Ore di funzionamento annue 2025
Cogeneratore C502 – E5	3.414
Caldaia C101 – E2A	687
Caldaia C201 – E2B	3
Caldaia C1001 – E3	2.728
Cogeneratore C801 – E4	5.087
Pompa di calore PDC301	2.959

b) metano alimentato:

Apparecchiatura	Smc di metano consumati anno 2025
Cogeneratore C502 – E5	2.805.736
Caldaia C101 – E2A	2.638.061 (linea unica)
Caldaia C201 – E2B	
Caldaia C1001 – E3	
Cogeneratore C801 – E4	1.087.044
Totale consumi Centrale 2025	6.530.841

A2A Calore & Servizi S.r.l.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 • 25124 Brescia
Tel. +39 030 35531
Fax +39 030 3553204
PEC a2a.caloreservizi@pec.a2a.it

Sede secondaria:
Via Caracciolo, 58 • 20155 Milano
Tel. +39 02 7720.1
Fax +39 02 7720.7691
E-mail info@a2a.it
Web www.gruppoa2a.it

Capitale Sociale euro 150.000.000,00 i.v.
socio unico
codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 10421210153
R.E.A. Brescia n. 502302
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.

c) produzioni energetiche:

Apparecchiatura	Produzioni 2025	
	Elettrica MWh	Termica Mwh
Cogeneratore C502 – E5	11.362	11.167
Caldaia C101 – E2A	-	23.587
Caldaia C201 – E2B		
Caldaia C1001 – E3		
Cogeneratore C801 – E4	4.365	4.885
Pompa di calore PDC301	-	4.527
Pompa di calore PDC1	-	977
Pompa di calore PDC3	-	525
Totale produzioni Centrale 2025	15.727	45.668

In tabella, sono state aggiunte le produzioni delle pompe di calore (PDC1 e PDC3) adibite al recupero termico dei circuiti a bassa temperatura dei cogeneratori.

Con riferimento all'impianto sito presso l'Ospedale Maggiore di Lodi, Autorizzazione REDGE/693/2016 del 18/10/2016, prescrizione 7." *di imporre alla ditta di comunicare, alla Provincia di Lodi, entro il 31 Marzo di ogni anno, e con riferimento all'anno solare precedente: le ore di funzionamento dell'impianto, la quantità di gas metano alimentata all'impianto e la quantità di energia elettrica e termica prodotte"*

si trasmettono i dati richiesti:
ore di funzionamento:

Apparecchiatura	Ore di funzionamento annue 2025
Cogeneratore C701 – E1	6.662

b) metano alimentato:

Apparecchiatura	Smc di metano consumati anno 2025
Cogeneratore C701 – E1	2.421.434

c) produzioni energetiche:

Apparecchiatura	Produzioni 2025	
	Elettrica MWh	Termica MWh
Cogeneratore C701 – E1	9.943	10.793

Con riferimento all'impianto Ex Macello, sito in via Vecchio Bersaglio, Autorizzazione REGDE / 1172 / 2021 del 16/11/2021, prescrizione
"4. *di imporre alla ditta Linea Green Spa di comunicare, alla Provincia di Lodi, entro il 31 Marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente e distinguendo per i due generatori:*

- a. le ore di funzionamento dell'impianto,
 b. la quantità di gas metano alimentata all'impianto,
 c. la quantità di energia termica prodotta;"

si trasmettono i dati richiesti:

a) ore di funzionamento:

Apparecchiatura	Ore di funzionamento annue 2025
Caldaia C401 – E1	51
Caldaia C901 – E2	17

b) metano alimentato:

Apparecchiatura	Smc di metano consumati anno 2025
Caldaie C401-C901	38.922

c) produzioni energetiche:

Apparecchiatura	Produzioni 2025 Termica MWh
Caldaia C401 – E1	226,8
Caldaia C901 – E2	69,8
Totale produzione Centrale 2025	296,5

Restando a disposizione per informazioni, cordiali saluti

Responsabile Esercizio Impianti Area Ovest
 Alessandro Gualandris

