



PG-A2A-ACS-0070384-14/03/2025-U



Spett.le  
**PROVINCIA DI LODI**  
U.O. Tutela Ambientale  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

14 marzo 2025  
ACS/PAD/OIR/EIO/2025/AG/cm

**Centrale del Teleriscaldamento MASTER Lodi, via Pierre e Marie Curie**  
**Centrale di cogenerazione presso Ospedale di Lodi, via Serravalle**  
**Centrale di Teleriscaldamento di Lodi Ex Macello, via Vecchio Bersaglio**

**Dati annuali di esercizio riferiti all'anno 2024**

Con riferimento all'impianto Centrale MASTER, Autorizzazione REDGE/828/2022 del 17/08/2022, prescrizione 11." *di ricordare alla ditta Linea Green Spa che entro il 31 Marzo di ogni anno dovrà comunicare con riferimento all'anno solare precedente e per ciascun generatore: le ore di funzionamento, la quantità di gas naturale alimentata e la quantità di energia elettrica e termica prodotte*"

si trasmettono i dati richiesti:

a) ore di funzionamento:

| Apparecchiatura        | Ore di funzionamento annue 2024 |
|------------------------|---------------------------------|
| Cogeneratore C502 – E5 | 3.408                           |
| Caldaia C101 – E2A     | 511                             |
| Caldaia C201 – E2B     | 4                               |
| Caldaia C1001 – E3     | 2.589                           |
| Cogeneratore C801 – E4 | 4.482                           |
| Pompa di calore PDC301 | 223                             |

b) metano alimentato:

| Apparecchiatura                     | Smc di metano consumati anno 2024 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cogeneratore C502 – E5              | 2.769.626                         |
| Caldaia C101 – E2A                  | 2.444.090 (linea unica)           |
| Caldaia C201 – E2B                  |                                   |
| Caldaia C1001 – E3                  |                                   |
| Cogeneratore C801 – E4              | 947.362                           |
| <b>Totale consumi Centrale 2024</b> | <b>6.161.078</b>                  |

**A2A Calore & Servizi S.r.l.**

Sede legale:  
Via Lamarmora, 230  
25124 Brescia  
Tel. +39 030 35531  
Fax +39 030 3553204  
PEC [a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu](mailto:a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu)

Sede secondaria:  
Via Caracciolo, 58 • 20155 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.7691  
E-mail [info@a2a.eu](mailto:info@a2a.eu)  
Web [www.a2a.eu](http://www.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 150.000.000,00 i.v.  
socio unico  
codice fiscale, partita IVA e numero  
di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia  
10421210153  
R.E.A. Brescia n. 502302  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di A2A S.p.A.

c) produzioni energetiche:

| Apparecchiatura                        | Produzioni 2024 |               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                        | Elettrica MWh   | Termica MWh   |
| Cogeneratore C502 – E5                 | 11.388          | 11.025        |
| Caldaia C101 – E2A                     | -               | 18.712        |
| Caldaia C201 – E2B                     |                 |               |
| Caldaia C1001 – E3                     |                 |               |
| Cogeneratore C801 – E4                 | 3.845           | 4.234         |
| Pompa di calore PDC301                 | -               | 3.702         |
| <b>Totale produzioni Centrale 2024</b> | <b>15.233</b>   | <b>37.673</b> |

Con riferimento all'impianto sito presso l'Ospedale Maggiore di Lodi, Autorizzazione REDGE/693/2016 del 18/10/2016, prescrizione 7." *di imporre alla ditta di comunicare, alla Provincia di Lodi, entro il 31 Marzo di ogni anno, e con riferimento all'anno solare precedente: le ore di funzionamento dell'impianto, la quantità di gas metano alimentata all'impianto e la quantità di energia elettrica e termica prodotte*"

si trasmettono i dati richiesti:

a) ore di funzionamento:

| Apparecchiatura        | Ore di funzionamento annue 2024 |
|------------------------|---------------------------------|
| Cogeneratore C701 – E1 | 7.220                           |

b) metano alimentato:

| Apparecchiatura        | Smc di metano consumati anno 2024 |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cogeneratore C701 – E1 | 2.653.602                         |

c) produzioni energetiche:

| Apparecchiatura        | Produzioni 2024 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|
|                        | Elettrica MWh   | Termica MWh |
| Cogeneratore C701 – E1 | 10.774          | 9.103       |

Con riferimento all'impianto Ex Macello, sito in via Vecchio Bersaglio, Autorizzazione REGDE / 1172 / 2021 del 16/11/2021, prescrizione  
 "4. *di imporre alla ditta Linea Green Spa di comunicare, alla Provincia di Lodi, entro il 31 Marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente e distinguendo per i due generatori:*

- a. le ore di funzionamento dell'impianto,  
 b. a quantità di gas metano alimentata all'impianto,  
 c. la quantità di energia termica prodotta;"

si trasmettono i dati richiesti:

a) ore di funzionamento:

| Apparecchiatura   | Ore di funzionamento annue 2024 |
|-------------------|---------------------------------|
| Caldaia C401 – E1 | 66                              |
| Caldaia C901 – E2 | 33                              |

b) metano alimentato:

| Apparecchiatura   | Smc di metano consumati anno 2024 |
|-------------------|-----------------------------------|
| Caldaie C401-C901 | 73.883                            |

c) produzioni energetiche:

| Apparecchiatura                        | Produzioni 2024<br>Termica MWh |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Caldaia C401 – E1                      | 402                            |
| Caldaia C901 – E2                      | 203                            |
| <b>Totale produzione Centrale 2024</b> | <b>605</b>                     |

Restando a disposizione per informazioni, cordiali saluti

Esercizio Impianti Area Ovest  
 Il Responsabile  
 Alessandro Gualandris

