

SAN GUALTERO / TORRETTA

Barbara Coppi

Buongiorno, suggerirei di rivedere la normativa che regola possibilita' di poter installare tettoia parapigioggia in abitazione centro torretta (disguidi: posta rovinata, allagamento interno abitazione, ecc). Gia' fatta richiesta ma purtroppo rigettata. Ringraziando della cortese collaborazione e fiduciosa di riscontro in merito, porgo distinti saluti.

Buongiorno. La zona di Torretta e' ricompresa nel nostro PGT come "Insediamento Rurale di rilevanza paesistica". Per quanto concerne l'installazione di tettoie parapigioggia la documentazione da presentare segue un iter differente rispetto alle altre zone di Lodi, segue convenzionalmente la procedura riservata al Centro storico. Nessuna normativa impedisce l'installazione, probabilmente il rigetto e' determinato dalla tipologia di tettoia scelta. In particolare l'articolo 51 del Piano delle Regole prevede la seguente dicitura:

"Sono da evitarsi accuratamente elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio quali balconi e terrazzi; le pensiline sono consentite unicamente a piano terreno con lo scopo di consentire la protezione degli ingressi esistenti o di nuova formazione con aggetto non superiore a mt. 1,20."

Riconosce dunque la possibilita' di Tettoie Parapioggia unicamente al piano terreno e con dimensioni non superiori a 1,2 metri.

Angelo Annunziata

Segnalo che l'asfalto di Via Firenze è molto dissestato, inoltre i cassonetti dell'immondizia prima che arrivi il camion a svuotarli straboccano, forse è il caso di aggiungerne altri. Grazie.

Grazie della segnalazione, per la parte che compete al Comune l'intervento sugli asfalti verrà messo in nota per il 2015, mentre ci faremo latori della sua richiesta ad Astem Gestioni sul tema dei cassonetti.
