

Comune di Ossago Lodigiano: ampliamento impianto di distribuzione carburanti sito in: Ossago Lodigiano (LO) – S.P. 107 Lodi- Livraga Km. 6+467 l.d.: integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi del 07/01/2014 dal S.D.A.C.E.P.I. Virginio Malaspina (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi)

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO (Pratica Prevenzione n. 400737)

Con riferimento alle richieste di integrazioni di cui all'oggetto, la scrivente Società Lunikgas S.p.A. con sede in Cologne (BS) Via Brescia n. 42 – C.F. 01572100178 – P.IVA 00638410985, specifica che:

- la valvola di intercettazione è mantenuta aperta dalla pressione di area compressa prodotta dal compressore d'aria che compare nello schema di flusso del gpl e chiusa in assenza di alimentazione elettrica o mediante l'azione del pulsante di emergenza;
- nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco non compare alcun autocarro e che quello che compare nel progetto dell'impianto fognario è utilizzato unicamente nella fasi di cantiere per il posizionamento delle vasche;
- il gestore impedirà l'utilizzo della parte dell'autolavaggio durante le operazioni di carico del gpl per evitare possibili situazioni di intralcio alla movimentazione dell'autocisterna e garantire un agevole allontanamento della stessa in caso di pericolo.

Altresi allega specifica planimetria con evidenziato lo stazionamento delle autovetture che utilizzano l'autolavaggio con l'indicazione delle distanze dagli elementi pericolosi in progetto (10 mt).

Con osservanza.

Cologne, 14/02/2014

IL TECNICO


Daniele Benvenuti
DIRETTORE TECNICO
ACCREDITATO
SEZIONE DI A. S. 107

LUNIKGAS S.p.A.

